

УТВЕРЖДАЮ
 Исполнительный директор
 ОАО «Кучуксульфат»
 Горюнов Д.Н.
 «26» января 2012 г.



Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
 по энергоцеху ОАО «Кучуксульфат».

№ п/п	Мероприятия	Экономический эффект в год		Сроки внедрения	Объем финансирования тыс. руб.	Срок окупаемости	Ответственный исполнитель
		В натуральн. выражении	Тыс. руб.				
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии при транспортировке сторонним организациям							
1	Кабельная эстакада	19,582 тыс. кВтч	37	2012	14 650	Сопутствующий эффект	Начальник цеха №4 Суслов П.Е.
Мероприятия по снижению потерь электроэнергии во внутризаводских сетях ОАО «Кучуксульфат»							
1	Строительство ВЛ-6 кВ РПС №1	240,7 тыс. кВтч	454,9	2012	5 286	Сопутствующий эффект	Начальник цеха №4 Суслов П.Е.
3	Установка КРМ-УКРМ-ZEROS на ППРС №7	117,9 тыс. кВтч	222,9	2013	369,6	1,78 года	Начальник цеха №4 Суслов П.Е.
4	Монтаж частотного преобразователя на скважине	27,4 тыс. кВтч	51,8	2013	134,6	2,6 лет	Начальник цеха №4 Суслов П.Е.
5	Установка КРМ УКРМ-ZEROS в цех №1	110,9 тыс. кВтч	207,9	2013	629,2	3 года	Начальник цеха №4 Суслов П.Е.
6	Установка УКРМ на п/ст. насосной станции «Водозабор»	32,8 тыс. кВтч	62	2014	155	2,5 года	Начальник цеха №4 Суслов П.Е.

Технический директор
 ОАО «Кучуксульфат»

Данилов Н.П.

Согласованно

Зам. технического директора

Устюжанинов Ф.А.