



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

П Р И К А З

12.04.2016

г. Барнаул

№ 34/18-ан

Об утверждении ОАО «Кучуксульфат»
нормативов удельных расходов топлива
на отпущенную тепловую и электрическую
энергию от ТЭЦ на 2017 год

В соответствии с постановлением Администрации Алтайского края от 08.10.2012 № 526 «О наделении органов исполнительной власти Алтайского края полномочиями по государственному регулированию в сфере теплоснабжения»

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ОАО «Кучуксульфат» прилагаемые нормативы удельных расходов топлива на отпущенную тепловую и электрическую энергию от ТЭЦ на 2017 год.


Начальник управления


В.А. Мещеряков



УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

 О.Н. Сусликова
12.04.2016 г.

Утверждены
Приказом управления
Алтайского края
по промышленности и энергетике
от «12» апреля 2016 № 34/18-ам

**Нормативы
удельных расходов топлива на отпущенную тепловую
и электрическую энергию от ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат» на 2017 год.**

Организация	Показатель	Единица измерения	Значение
ОАО «Кучуксульфат» Алтайский край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро	Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную электроэнергию	г.у.т./кВтч	561,77
	Нормативный удельный расход условного топлива на отпущенную тепловую энергию	кг у.т./Гкал	170,48